



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BIHOR

Oradea, Str. Libertății nr. 34  
Telefon: 0259-434565, Fax: 0259-418654  
e-mail: [secretariat@dspbihor.gov.ro](mailto:secretariat@dspbihor.gov.ro),  
internet: <http://www.dspbihor.gov.ro>

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
JUDEȚULUI BIHOR

INTRAT NR. 19603  
Ziua 17.07.2024

SE APROBĂ

Director Executiv  
Dr. Daniela Rațoiță

AVIZAT:

Director Executiv Adjunct Economic,  
Dr. ec. Florin Ioachim Mureșan

\*ÎN ATENȚIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI OFERTANȚI/CANDIDAȚI

INTERESAȚI A PARTICIPA LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ\*

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PUBLICE:

„ LUCRĂRI DE MODERNIZARE, INSTALARE DE ECHIPAMENTE DE VENTILAȚIE ȘI DE AER  
CONDIȚIONAT ÎN D.S.P. BIHOR ”

INFORMAȚII SUPLIMENTARE, CLARIFICĂRI ȘI PRECIZĂRI NECESARE, UTILE ȘI OPORTUNE  
AFERENTE DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE

La *solicitarea întemeiată* a operatorilor economici ofertanți/candidați interesați a participa la achiziția directă pentru OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PUBLICE: „ LUCRĂRI DE MODERNIZARE, INSTALARE DE ECHIPAMENTE DE VENTILAȚIE ȘI DE AER CONDIȚIONAT ÎN D.S.P. BIHOR ” Autoritatea contractantă **D.S.P. BIHOR** poate pune la dispoziția acestora, *documentele, înscrisurile, datele și informațiile necesare, atât pe suport letric cât și pe suport electronic, condiționat de asumarea în scris a răspunderii păstrării confidențialității acestora în integralitate și de utilizarea lor strict în scopul justificat, exclusiv pentru demersul necesar.*

✚ *Specificații tehnice pentru unitățile interne/interioare ale echipamentelor de aer condiționat necesare - cerințe minime și obligatorii: capacitate mare de răcire/încălzire - minim 12000 BTU, clasa energetică răcire/încălzire A++/A+, Inverter, Wi-Fi control, capacitate mare de ventilare, de încălzire și de răcire smart, operare de autocurățare, tratament antimicrobian cu filtru lavabil, dezumidificare, funcția anti îngheț, auto-diagnoza, inclusiv detectarea scurgerilor de agent frigorific, garanție extinsă, agent frigorific ecologic R-32.*

✚ *Specificații tehnice pentru unitățile externe/exterioare ale echipamentelor de aer condiționat necesare - cerințe minime și obligatorii: dotate cu un compresor performant, renumit pentru zgomotul redus și înaltul randament energetic, Inverter, agent frigorific ecologic R-32, clasa energetică răcire/încălzire: A++/A+, capacitate mare de ventilare, de răcire/încălzire adaptată nevoilor instituției, cu funcții și tehnologii avansate, garanție extinsă.*

Întocmit:  
Ing. Dan Porumb

Verificat:  
Ec. Bogdan Luca