

RAPORT JUDEȚEAN CALITATEA APEI POTABILE 2024

DSP BIHOR

1. **Nr. total Zone de Aprovizionare** : 155 din care: Nr. ZAP Mari: 8, Nr. ZAP Mici: 147
2. **Nr. total rezidenți în județ**: 323402
3. **Nr. total de consumatori**: 300536, din care Nr. consumatori în ZAP Mari: 280924.
4. **Sursa de apă ZAP Mari**: suprafață / profunzime
5. **Volum de apă distribuit în ZAP Mari**: 56879,4 mc/zi,
Volum total de apă distribuit: 20760981 mc/an
6. **Nr. total analize efectuate în cadrul monitorizării de audit**: 5184
7. **Nr. total analize efectuate în cadrul monitorizării operaționale**: 7270
8. **Nr. total de analize neconforme/parametru/ZAP**: 95

Mangan 26, Fier 20, Arsen 8, Amoniu 30, Nitriți 7, Sodiu 4.

Mangan: Salonta 3, Sâniob 2, Sălacea – Otomani 2, Tăuteu-Bogei-Poiana 2; Vaida 2, Sălard 2, Țețchea 2, Oșand 2, Sebiș 1, Curtuișeni 2, Săldăbagiu de Barcău – Balc 2, Niuved-Parhida 2, Ciutelec 2 ;

Fier: Holod-Hodiș-Vintere-Dumbrava 2, Forău 1, Vaida 3, Șușturogiu 3, Sălard 1, Țețchea 2, Săldăbagiu Mic-Căpâlna 2, Curtuișeni 3, Săldăbagiu de Barcău – Balc 2, Niuved-Parhida 1;

Arsen: Buduslău – Albiș 2, Sălard 2, Sânnicolau de Munte 2, Abrămuț-Crestur-Făncica 2;

Amoniu: Borșa-Săcădat-Chijic 4, Pocola 2, Hotar 4, Pomezueu 1, Poclusa de Barcău 3, Sânmartin de Beiuș 1, Oșand 2, Mierag 1, Telechiu 4, Șisterea 2, Almașu Mic 3, Niuved – Parhida 3;

Nitriti: Borșa-Săcădat-Chijic 1, Hotar 4, Pomezueu 1, Săucani 1;

Sodiu: Almașu Mic 2, Niuved-Parhida 2;

9. Informații privind neconformitățile:

- Zap afectat: Salonta
- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 15050.
- Parametrul neconform: Mangan
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 12.03.2024-31.12.2024
- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
- Calendarul remedierilor: -
- Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Buduslău, Albiș
- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1578
- Parametrul neconform: Arsen
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 11.09.2024-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
- Calendarul remedierilor: -
- Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Sâniob
- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1500
- Parametrul neconform: Mangan
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 23.05.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
- Calendarul remedierilor: -
- Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Sălacea - Otomani
- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 2719.
- Parametrul neconform: Mangan
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 11.09.2024-31.12.2024
- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
- Calendarul remedierilor: -
- Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Borșa, Săcadat, Chijic
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 754
 - Parametrul neconform: Amoniu, Nitriți
 - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 05.06.2024-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Holod- Hodiș- Vintere- Dumbrăvița
 - Sursa de apă: adâncime
 - Nr. total consumatori afectați: 1465
 - Parametrul neconform: Fier
 - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 09.07.2024-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Tăuteu- Bogei- Poiana
 - Sursa de apă: adâncime
 - Nr. total consumatori afectați: 2277
 - Parametrul neconform: Mangan
 - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 04.07.2024-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Pocola
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 1067
 - Parametrul neconform: Amoniu,
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 27.03.2024-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate.
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Forău
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 1067
 - Parametrul neconform: Fier
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 03.04.2024-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Vaida
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 523
 - Parametrul neconform: Fier, Mangan
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 04.09.2024-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate.
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Hotar
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 1510
 - Parametrul neconform: Amoniu, Nitriti
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 02.04.2024-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Șușturogiu
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 180
 - Parametrul neconform: Fier,
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 21.05.2024-31.12.2024
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Pomezueu
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 965
 - Parametrul neconform: Nitriti, Amoniu
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 01.07.2024-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Sălard
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 702
 - Parametrul neconform: Mangan, Fier, Arsen
 - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 23.05.2024-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Țețchea
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 830
 - Parametrul neconform: Mangan, Fier
 - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 02.04.2024-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Sânnicolau de Munte
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 715
 - Parametrul neconform: Arsen
 - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 28.08.2024-31.12.2024
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Poclușa de Barcău
- Sursa de apă: adâncime:
- Nr. total consumatori afectați: 235
- Parametrul neconform: Amoniu
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 01.08.2024-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
- Calendarul remedierilor: -
- Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Săldăbagiu Mic- Căpâlna,
- Sursa de apă: adâncime:
- Nr. total consumatori afectați: 236
- Parametrul neconform: Fier
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 08.04.2024-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
- Calendarul remedierilor: -
- Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Sânmartin de Beiuș
- Sursa de apă: adâncime:
- Nr. total consumatori afectați: 224
- Parametrul neconform: Amoniu
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 27.03.2024-31.12.2024
- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
- Calendarul remedierilor: -
- Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Oșand
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 304
 - Parametrul neconform: Amoniu, Mangan
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 01.07.2024-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Mierag
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 95
 - Parametrul neconform: Amoniu,
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 25.08.2023-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Săucani
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 605
 - Parametrul neconform: Nitriți,
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 01.07.2024-31.12.2024
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Sebiș
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 1146
 - Parametrul neconform: Mangan,
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 22.04.2024-31.12.2024
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Curtuișeni
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 2098
 - Parametrul neconform: Mangan, Fier
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 04.09.2024-31.12.2024
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Abrămuț- Crestur- Făncica
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 1248
 - Parametrul neconform: Arsen,
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 12.06.2024-31.12.2024
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Telechiu
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 723
 - Parametrul neconform: Amoniu,
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 02.04.2024-31.12.2024
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Săldăbagiu de Barcău- Balc
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 1205
 - Parametrul neconform: Fier, Mangan,
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 25.07.2024-31.12.2024
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Șisterea
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 510
 - Parametrul neconform: Amoniu,
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 21.05.2024-31.12.2024
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Almașu Mic
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 332
 - Parametrul neconform: Amoniu, Sodiu
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 25.07.2024-31.12.2024
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Niuved- Parhida
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 447
 - Parametrul neconform: Amoniu, Fier, Mangan, Sodiu
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 11.09.2024-31.12.2024
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da
-
- Zap afectat: Ciutelec
 - Sursa de apă: adâncime:
 - Nr. total consumatori afectați: 657
 - Parametrul neconform: Mangan,
 - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 02.10.2024-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
 - Calendarul remedierilor: -
 - Informarea consumatorilor: Da

10. Incidente (cu o durată de peste 10 zile și afectarea a peste 1000 de consumatori)

- Zap implicat: Salonta
- Sursa de apă implicată: profunzime:
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 15050
- Categoria de incident (conform raportării în Activitatea 1) legate de statia de tratare
- Perioada derulării incidentului (de la...până la.): 12.03.2024-31.12.2024
- Înregistrarea de neconformități/ dacă da, pentru ce parametru și valoarea maximă raportată:
Mangan 564,18 µg/l
- Acțiuni/măsurile întreprinse: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
- Informarea consumatorilor: Da

- Zap implicat: Sâniob
- Sursa de apă implicată: profunzime:
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1500
- Categoria de incident (conform raportării în Activitatea 1) legate de statia de tratare
- Perioada derulării incidentului (de la...până la.): 23.05.2024-31.12.2024
- Înregistrarea de neconformități/ dacă da, pentru ce parametru și valoarea maximă raportată
Mangan 619,39 µg/l
- Acțiuni/măsurile întreprinse: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
- Informarea consumatorilor: Da

- Zap implicat: Hotar
- Sursa de apă implicată: profunzime:
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1510
- Categoria de incident (conform raportării în Activitatea 1) legate de statia de tratare
- Perioada derulării incidentului (de la...până la.): 02.04.2024-31.12.2024
- Înregistrarea de neconformități/ dacă da, pentru ce parametru și valoarea maximă raportată
Nitriti 4,33 µg/l
- Acțiuni/măsurile întreprinse: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
- Informarea consumatorilor: Da

- Zap implicat: Curtuișeni
- Sursa de apă implicată: profunzime:
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 2098
- Categoria de incident (conform raportării în Activitatea 1) legate de statia de tratare

- Perioada derulării incidentului (de la...până la..): 04.09.2024-31.12.2024
- Înregistrarea de neconformități/ dacă da, pentru ce parametru și valoarea maximă raportată Fier 758,53 µg/l, Mangan 450,55 µg/l
- Acțiuni/măsuri întreprinse: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
- Informarea consumatorilor: Da

11. Derogări

- Zap: 0
- Sursa de apă supusă potabilizării implicată în derogare: suprafață/adâncime:0
- Parametrul chimic supus derogării:0
- Valoarea concentrației admise pe perioada derogării:0
- Număr total de consumatori afectați:0
- Motivele solicitării derogării:0
- Durata derogării acordate:0
- Principalele măsuri și calendarul de remediere a neconformității:0
- Derogări acordate anterior pentru același parametru/perioada:....0

12. Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice:

- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică din județ... 86
- Nr. izvoarelor captate pe domeniul public din județ: 0
- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică monitorizate de DSP.... 86
- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public monitorizate de DSP: 0
- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică supuse interdicției de folosire pentru populație:..... 0
- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public cu interdicție de folosire pentru populație:.... 0
- Măsuri de protecție luate de către DSP/autoritatea publică locală pentru populația consumatoare : notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;....
